

ODC型ユニットとの組合せ表

ODCシリーズ ユニット型式	組合せるリモコンボックス		
	ヒータ除霜用	オフサイクル除霜用	ランプ、スイッチの配置
FSV150	CP-FSV-1B CP-FSV-2B CP-FSV-1C CP-FSV-2C	CP-FSV-1FE CP-FSV-2FE	異常 除霜 運転 停止 運転
FSV220			
FSV300			
FSV370			
FSV450			
FSV600			
FSV750			
FSV900			
FSV1200			
FSV1500			

表中の記号説明

	組合わせるクーラ台数	組合わせる除霜ヒータ容量
1B	1台	10.3kW以下
2B	2台	各々 10.3kW以下
1C	1台	15.5kW以下
2C	2台	各々 15.5kW以下

	組合わせるクーラ台数
1FE	1台 (オフサイクル)
2FE	2台 (オフサイクル)

※ 1B (2B) と 1C (2C) は、組合わせるユニットクーラの除霜ヒータ容量のみで選択します。(制御配線は同じです)

ODCシリーズ ユニット型式	組合せるリモコンボックス		
	ヒータ除霜用	オフサイクル除霜用	ランプ、スイッチの配置
FS152 FS222 FS302 FS372	CP-MCⅢ-1V-1B-900 CP-MCⅢ-1V-2B-900	CP-MCⅢ-1V-1FE-900 CP-MCⅢ-1V-2FE-900	異常 除霜 運転 停止 運転
FS451 FS601 FS751 FS900	CP-MCⅢ-1V-1B-900 CP-MCⅢ-1V-2B-900 CP-MCⅢ-1V-1C-900		
FS1200 FS1500	CP-MCⅢ-1M-2B-1500 CP-MCⅢ-1M-1C-1500 CP-MCⅢ-1M-2C-1500	CP-MCⅢ-1M-1FE-1500 CP-MCⅢ-1M-2FE-1500	

表中の記号説明

	組合わせるクーラ台数	組合わせる除霜ヒータ容量
1B	1台	10.3kW以下
2B	2台	各々 10.3kW以下
1C	1台	15.5kW以下

	組合わせるクーラ台数
1FE	1台 (オフサイクル)
2FE	2台 (オフサイクル)